



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0562/01/2011

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Złączki gwintowane Viega**

Zawierający / containing: brąz zgodnie ze specyfikacją wnioskodawcy

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania ciepłej i zimnej wody użytkowej, wody technologicznej oraz instalacjach centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

VIEGA GmbH and Co. KG
D-57439 Attendorn
Ennester Weg 9, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VIEGA Sp. z o.o.
01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-07-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2016-07-08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 czerwca 2011

The date of issue of the certificate: 8th July 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady